

# Information der Öffentlichkeit

## gemäß § 8a der Störfallverordnung (12. BImSchV)

### 1. Name oder Firma des Betreibers und vollständige Adresse des Betriebsbereiches

Betreiber:

NEW b\_gas Eicken GmbH  
Odenkircher Straße 201  
41236 Mönchengladbach

Betriebsbereich:

NEW b\_gas Eicken GmbH  
Eicken 1  
41366 Schwalmtal

### 2. Bestätigung, dass der Betriebsbereich den Vorschriften der Störfallverordnung (12. BImSchV) unterliegt


Die **NEW b\_gas Eicken GmbH** unterliegt der Störfallverordnung und entspricht einem Betriebsbereich der **unteren Klasse**.

Die Anzeige gemäß § 7 der Störfallverordnung wurde der zuständigen Behörde (Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf) übermittelt.

### 3. Verständlich abgefasste Erläuterung der Tätigkeit im Betriebsbereich

Die **NEW b\_gas Eicken GmbH** betreibt am Standort Eicken 1 eine Anlage zur Erzeugung von Biogas. Die Biogasanlage vergärt Gülle und nachwachsende Rohstoffe (hauptsächlich Mais) anaerob. Das erzeugte Biogas wird in das ca. 400 m entfernte Blockheizkraftwerk eingeleitet. Das Blockheizkraftwerk wandelt das entstandene Biogas über einen Verbrennungsmotor in mechanische Energie um. Die mechanische Energie wird wiederum über einen Generator in elektrischen Strom umgewandelt und als regenerative elektrische Energie in das Stromnetz der Energieversorger eingespeist.

### 4. Gebräuchliche Bezeichnung der im Betriebsbereich vorhandenen relevanten Stoffen, sowie Angabe ihrer wesentlichen Gefahreneigenschaften

Bezeichnung	Einstufung nach Anhang I der 12. BImSchV	Lagermenge	Kennzeichnung
Biogas, bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>• Methan (45 – 70%)</li> <li>• Kohlenstoffdioxid (20-50%)</li> <li>• Schwefeldioxid (0,01 – 0,4%)</li> <li>• Evtl. verschiedene Spurengase</li> </ul>	P2 Entzündbare Gase, kategorie 1 oder 2  2.1 Verflüssigte entzündbare Gase	20.719 kg	<b>Kennzeichnungselement nach Verordnung (EG) Nr. 12772/2008</b>    <b>Gefahr</b>  <b>Gefahrenhinweise</b> H220 Extrem entzündbares Gas  <b>Sicherheitshinweise</b> P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P210 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen P402 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren

**5. Allgemeine Information darüber, wie die betroffene Bevölkerung erforderlichenfalls gewarnt wird; angemessene Information über das Verhalten bei einem Störfall oder Hinweis, wo diese Informationen elektronisch zugänglich sind**

Bei einer Abweichung vom ordnungsgemäßen Betrieb der Biogasanlage wird umgehend die Betriebsleitung informiert. Die Betriebsleitung leitet abhängig vom Vorfall entsprechend den Festlegungen des Alarmplanes die nächsten Schritte ein.

Bei einem Brand oder einem sonstigen Störfall wird unverzüglich die Feuerwehr Schwalmtal benachrichtigt. Diese ist eingewiesen und kennt den Betriebsbereich der Biogasanlage Krinsend.

In unmittelbarer Nähe zur Anlage befindet sich der Reiterhof Lüppes. Dieser wird umgehend informiert. Aufgrund der Abstände der Biogasanlage zur weiteren Nachbarschaft ist für diese eine akute Gefährdung nicht zu erwarten. Sich in der Nähe der Anlage befindende Personen werden direkt von der Vor-Ort befindlichen Betriebsleitung gewarnt.

Sollten Sie sich im Fall eines Vorfalls in der Nähe der Biogasanlage befinden, entfernen Sie sich umgehend von der Anlage. Benutzen Sie hierbei die ausgewiesenen Straßen und Landwege.

**6. Datum der letzten Vor-Ort-Begehung nach § 17 Absatz 2 oder Hinweise, wo diese Informationen elektronisch zugänglich ist**

Die erste Vor-Ort-Besichtigung (Störfallinspektion) des Betriebsbereich erfolgt am 17.10.2018 durch Vertreter der Bezirksregierung Düsseldorf.

**7. Einzelheiten darüber, wo weitere Informationen unter Berücksichtigung des Schutzes öffentlicher oder privater Belange nach Bestimmung des Bundes und der Länder über den Zugang zu Umweltinformationen eingeholt werden können**

Kontakt des Betreibers:

Herr Rainer Sender; Tel.: 020166/688-3550 - Geschäftsführer  
eMail: [rainer.sender@new.de](mailto:rainer.sender@new.de)

Frau Danuta Maciejewski; Tel.: 0202/73953-0 - Störfallbeauftragte  
eMail: [d.maciejewski@ramm-umwelt.de](mailto:d.maciejewski@ramm-umwelt.de)

Kontakt der Behörde:

Bezirksregierung Düsseldorf, Tel.: 0211/475-5301

Letzte Aktualisierung: 15.10.2018